



Vihdin kunta / Vihdin Vesi
Peltoharju, Hilikka
PL 13
03101 NUMMELA



Tilausnro 110361 (1001/VIHTIVL), saapunut 18.9.2018, näytteet otettu 18.9.2018
Näytteenottaja: Tilaaja, MP

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
6982	Luontola, lähtevä
6985	Lankila, lähtevä
6988	Isolähde, lähtevä
6989	Nummela, vesitorni
6990	Ojakkala, paineenkorotus
6992	Lautoja, lähtevä

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	6982	6985	6988	Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	0	1	0	

Määrittäminen	Yksikkö	6989	6990	6992	Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	0	0	1	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; tehnyt 1)KVVSY, 2)Eurofins Environment Testing Finland Oy, 3)MetropoliLab Oy

LAUSUNTO

Näytteiden mikrobiologinen laatu on tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvä.

Mari Louhi
Kemisti

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspivä tiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.



MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluisissa)
*E. coli (44°C)	SFS 3016:2011 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	SFS 3016:2011 (TL64)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	L-U vesi ja ympäristö ry

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
*E. coli (44°C)	2018/6982	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6985	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6988	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6989	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6990	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6992	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
*Koliformiset bakteerit (36°C)	2018/6982	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6985	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6988	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6989	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6990	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6992	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	2018/6982	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6985	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6988	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6989	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6990	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018
	2018/6992	Määrittämissrajien alitus	18.9.2018