

Sisäilmaryhmän kokous 21.8.2019 / Pöytäkirja**Aika:** 21.8.2019 klo 13.00–14.00**Paikka:** kunnanvirasto, kokoushuone edustustila 4krs**Kokouksessa läsnä:**

Anna-Maria Kivikangas, tilapäällikkö, puheenjohtaja

Kristiina Läntinen, sihteeri

Kjell Gröning, rakennustöiden valvoja

Tarja Julku, puhdistuspalvelupäällikkö

Yrjö Kangas, työsuojeluvaltuutettu

Katja Vanninen, työterveyshoitaja

Sami Suomalainen, työterveyslääkäri

Juha Laiho, terveystarkastaja

Matti Kokkinen, tekninen johtaja

Paula Laiho, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä

Annala Jarmo, rehtori, Pappilanpellon koulu kohta 1

1. PAPPILANPELLON KOULU

Tehdään koululle tiedote kesällä tehdyistä toimista sekä lisätään siihen sisäilmaraporttitulos.

Sisäilmatutkimus tehty 26.7.2019 luokka- ja porraskäytävään. Raporttia odotetaan.

Muut toimenpiteet:

- Porrashuoneet siivottu ja niistä on tyhjennetty ylimääräinen tavara pois, tila toimii nyt normaaliin tapaan hätäpoistumistienä. Porrashuoneen ovi on tiivistetty.
- Luokkahuoneiden puolella on tehty tiivistyksiä, ilmanvaihto vaihdettu → asennettu suutinkanavat.
- Luokkahuoneen perussiivous tehty
- Koko kiinteistön ilmanvaihtoa koskeva nuohous tehty
- Liikuntasalin ja hammashoitolan ilmanvaihdon nuohous tehty. Hammashoitolaan lisätty ilmalämpöpumppu.

Koululle jatketaan ilmanvaihdon pyörittämistä täysillä 24/7. Sisäilma on selkeästi parempi nyt tehdyn toimenpiteen jälkeen. Kalusteita uusittu.

2. NUMMELA SKOLA (KIVIKOULU)

Kesällä tehdyt huoltotoimet

- ikkunat huoltomaalattu
- kellaritilat siivottu ja kellarista poistettu putkistot eristeineen sekä vanhat puurakenteiset karmit poistettu.
- Seinäpintoja siistitty
- pelitikatteet tarkastettu ja tarpeenmukaiset huoltotyöt tehty

3. NUMMELAN KOULU

Kesällä 2019 tehdyt huoltotoimet

- Koulun Eurofins Expert Oy:n suositusten mukaiset toimenpiteet tehty.
- Viemärin hajusta johtuva hajuhaittaselvitys on tehty ja ryhdytään selvityksen mukaisiin toimenpiteisiin syksyn aikana.
- Teknisen tilan siipeen tulossa saneeraussuunnittelu sekä sovitaan aikataulu suunnittelulle ja toimenpiteisiin.

4. OTALAMMEN KOULU

Hajuhaittaongelman etsinnän tuloksena kuumana kesäpäivänä huomio kiinnittyi biojätepuristimen ilmaputkeen, joka on asennettu rakennuksen ilmanottoaukon lähetyville, tästä johtuen hajuhaittaa on tullut sisälle. Ongelma on tiedostettu ja ratkaisuna on siirtää biojätepuristimen ilmaputki toiseen paikkaan kauemmaksi rakennusta.

5. VIHTIJÄRVEN KOULU (KUNNAN OMISTAMA KIINTEISTÖ)

Kesällä tehdyt huoltoimet

- parannettu painovoimaista ilmanvaihtoa.
- ullakko siivottu kokonaisuudessaan.

6. JOKIKUNNAN KOULU

Kesällä 2019 tehdyt huoltotoimet

- Ilmanvaihtoa parannettu
 - lisätty raitisilmaventtiilejä
 - huippuimurit lisätty katolle, tällä on varmistettu painovoimaisen ilmanvaihdon toimivuus
- Ullakon mahdolliset vuotokohtat tarkastettu ja tiivistetty.
- Patterien putkiläpimenot tiivistetty.
- 1.3.2019 – 29.3.2019 suoritettussa tutkimuksissa havaitut toimenpiteet on tehty.

7. NUMMELANHARJUN KOULU

Nummelanharjun koulu seurannassa ja poistetaan listalta, jos mitään uutta ei ilmene.

8. VANJÄRVEN KOULU

Kesällä 2019 tehdyt huoltotoimet

- Ilmanvaihtoa parannettu, hormien nuohous suoritettu
- Keittiön, porrashuoneen ja wc-tilojen pintoja siistitty

Havaintona: Luokkien ryhmäkoot isoja luokkahuoneiden kokoon nähden

Toimenpiteenä: Luokkahuoneiden välituntituuletuksista on huolehdittava

9. MYRSKYLÄNMÄEN PÄIVÄKOTI

Myrskylänmäen päiväkodissa on ollut koko kesän 2019 ionisaattorit.

Havaintona: Hajuhaitat ovat vähentyneet ionisaattoreiden käytön aikana.

Toimenpiteenä: Lattiamateriaalien vaihto. Haasteena on työn suorittamiselle sopivan ajankohdan löytäminen häiritsemättä ja keskeyttämättä päiväkodin toimintaa. Kokonaisuutena yhdellä kerralla työtä ei ole mahdollista suorittaa, mutta valtaosin se saataisiin tehtyä kesällä 2020 tai osissa vuoden 2020 aikana, jolloin työn valmistumisajankohtaa on vaikea määrittää.

Työterveyshuolto: Päiväkodin henkilökunnasta on yksi henkilö käynyt vastaanotolla selkeistä allergiaoireista johtuen. Oireena oli yskää, silmien kirvelyä sekä äänen lähtöä. Henkilö on työskennellyt Tuiskulassa paikassa, missä on tällä hetkellä vihreä matto.

10. NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO

Nummelan terveysasema: Päivystyksen käytävän työhuoneiden matonvaihtotyöt on tehty, avovastaanoton käytäville on asennettu 5 ilmalämpöpumppua. Osaston aulan seinät on maalattu. Kanaviston nuohous, ilmalämpöpumput hoituhuoneisiin ja lisätilan korjaukset.

Kymppi (Martelan tila): Asiakastapaamisilla ongelmana ilmanriittävyys.

Kotihoidon tilaan on asennettu jäähdytys.

Tehtaantie (aikuissosiaalipalvelut), sosiaalinen kuntoutus ja vammaispalvelu kaipaavat edelleen asiallisia tiloja.

UUDET KOHTEET

-

MUUT ASIAT

-

SEURAAVAT KOKOUKSET

Kunnanvirasto 4.krs:n neuvotteluhuone

- ke 21.8.2019 klo 13 - 15.30
- ke 18.9.2019 klo 9 - 11.30
- ke 23.10.2019 klo 13 - 15.30
- ke 20.11.2019 klo 13 - 15.30
- ke 18.12.2019 klo 13 - 15.30