

Sisäilmaryhmän kokous 23.10.2019 / Pöytäkirja**Aika:** 23.10.2019 klo 13.00-14.00**Paikka:** Kunnanvirasto, kokoushuone edustustila 4.krs.**Kokouksessa läsnä:**

Matti Kokkinen, tekninen johtaja, puheenjohtaja

Kristiina Läntinen, työsuojelupäällikkö, sihteeri

Kjell Gröning, rakennustöiden valvoja

Tarja Julku, puhdistuspalvelupäällikkö

Yrjö Kangas, työsuojeluvaltuutettu

Katja Vanninen, työterveyshoitaja

Juha Laiho, terveystarkastaja

Marjo Ojajärvi, sivistysjohtaja

Jarmo Annala, rehtori, Pappilanpellon koulu kohta 1

Tuomo Mäkitalo, rehtori, Nummelan koulu kohdat 2 -3

Jarno Huuhtanen, rehtori, Huhmarnummen koulu kohta 4

1. PAPPILANPELLON KOULU

Suutinkanavia lisätty luokkahuoneeseen 324. Toimenpiteen tuoma hyöty koettu erittäin hyvänä, luokkahuoneen ilma on raikkaampaa.

2. NUMMELAN KOULU

Luokkahuoneiden 208, 209 ja 210 sekä rehtorin työhuoneen sisäilmatutkimus toteutunut. Sen suorittajana toimi Eurofins Expert Oy. Tutkimustulosten raportti ei ole vielä valmistunut.

Koululla henkilökunnalla oireilua, joka viittaa allergisiin oireisiin, oireilijoiden määrä on pysynyt ennallaan, oireita on ollut noin 20 henkilöllä.

Työterveyslääkärin antaman suosituksen mukaan rehtorin tulee työskennellä väistötilassa vähintäänkin niin kauan, että rehtorin työhuoneen sisäilmatutkimusraportti on saatu. Rehtorin työhuoneena on nyt opettajanhuone, joka ei kuitenkaan ole sopiva työhuoneeksi, vaan etsitään toista ratkaisua.

Veistoluokassa suoritettavia tutkimuksia jatketaan. Luokassa tehty nyt ilmanvaihtoputkien uudelleen reititystä saatujen ohjeiden mukaisesti.

3. HUHMARNUMMEN KOULU

Koululla on tehty sisäilmatutkimus, tutkimuksen suorittajana toimi IdeaStructura Oy. Tutkimusraportti on valmistunut ja saadun tutkimusraportin mukaan huoneilmassa ja tiloissa ei havaittu poikkeamaa. Tästä laaditaan koululle tiedote.

Koululla sisäilma tuntuu nyt paremmalta sinne asennetun Sterimat huoneilmapuhdistimen jälkeen.

Koululla oleva ilmastointikone ei toimi. Jatkotoimenpiteenä: varmistetaan koneen käyttökuntoon saattaminen. Kone on tarkastettu ja todettu että kone on mekaanisesti toimintakuntoinen. Koneen elektroniikassa on korjattavaa ja sen kuntoon saamiseksi tehdään työtä.

Koulun puulattiat on suunniteltu vaihdettavaksi, jos vuoden 2020 esitetty määräraha suunnitelmallisiin pienkorjauksiin hyväksytään.

4. MYRSKYLÄNMÄEN PÄIVÄKOTI

Myrskylänmäen päiväkodin kunnostustyöt aloitettu ja ne etenevät suunnitelmallisesti.

5. NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO

Nummelan terveysasemalla aloitetaan viikolla 49 laajamittainen iv-kanavistoa koskeva kunnostustyö.

6. PAJUNIITYNPÄIVÄKOTI

Aloitetaan suorittamaan sisäilmamittauksia.

7. MUUT ASIAT

Tehdään tiedote koskien koko Vihdin kunnan henkilöstöä. Huomioithan tuoksuherkät työkaverisi: Työpaikalla hajusteiden, etenkin parfyymien ja partaveden, sekä muiden voimakkaasti tuoksuviin tuotteiden käyttö ei ole toivottavaa. Hiuslakan lisääminen wc-tiloissa ei ole suotavaa, se saattaa aiheuttaa joillekin vakavia allergisia oireita.

Vidin kunta on savuton työpaikka.

SEURAAVAT KOKOUKSET

Kunnanvirasto 4.krs:n neuvotteluhuone

- ke 21.8.2019 klo 13 - 15.30
- ke 18.9.2019 klo 10 - 12.45
- ke 23.10.2019 klo 13 - 15.30
- ke 20.11.2019 klo 13 - 15.30
- ke 18.12.2019 klo 13 - 15.30