

## SISÄILMARYHMÄN KOKOUS 22.1.2020 / PÖYTÄKIRJA

**Aika:** keskiviikko 22.1.2020 klo 13.00-13.30

**Paikka:** Kunnanvirasto, kokoushuone edustustila 4.krs.

**Kokouksessa läsnä:**

Matti Kokkinen, tekninen johtaja, puheenjohtaja

Kristiina Läntinen, työsuojelupäällikkö, sihteeri

Kjell Gröning, rakennustöiden valvoja

Tarja Julku, puhdistuspalvelupäällikkö

Marjatta Hiltunen, työsuojeluvaltuutettu

Taina Vainio, vt. sivistysjohtaja

Katja Vanninen, työterveyshoitaja

Sami Suomalainen, työterveyslääkäri

Juha Laiho, terveystarkastaja

Tuomo Mäkitalo, rehtori, Nummelan koulu kohta 1

### 1. NUMMELAN KOULU

Eurofins Expert Oyn teettämät tutkimukset ovat valmistuneet joulukuussa 2019.

Koululla pidettiin tiistaina 21.1.2020 henkilökunnalle kello 14.00 sekä huoltajille kello 18.00 infotilaisuus koskien sisäilmatutkimustuloksia. Sisäilman seurantamittauksen tutkimustulokset ja raportti löytyy kunnan internetsivulta osiosta sisäilma-asiat: <https://www.vihti.fi/asuminen-jaymparisto/ymparistoterveydenhuolto/sisailma-asiat/sisailma-asiat/>

Tutkimustulosten valmistuttua veistoluokan korjaustoimenpiteiden suunnittelutyö on aloitettu. Veistoluokan korjaustoimenpiteet aloitettiin välittömästi korjaustoimenpiderajauksen selvittyä. 7.1.2020 alkaen veistoluokka on poissa käytöstä niin kauan kun korjaustoimenpiteet sitä vaativat.

Tarkoituksena on korjausten lisäksi tehdä avauksia ulkoseinään ja osaan autotallia, jotka ovat veistoluokan välittömässä läheisyydessä.

Sisäilmamittaamisia jatketaan kevään aikana suunnitelmallisesti. Tutkimussuunnitelmana on tutkia viikon 5 aikana luokahuoneen 233 sisäilma, luokka sijaitsee veistoluokan yläpuolella. Lisäksi sisäilmatutkimuksia suunnitellaan luokahuoneisiin 161–163, jotka sijaitsevat ns. vahan osan alakerrassa.

Rehtorin ja koulusihteerin työhuoneet on remontoitu joulukuun 2019 aikana. Huoneet on otettu uudelleen käyttöön tammikuussa 2020. Huoneiden valaistus säädetään ja huoneiden seiniin lisätään akustiikkalevyjä.

## 2. PAJUNIITYNPÄIVÄKOTI

Päiväkodin ruokasalissa tuloilman säätäminen on ollut haasteellista. Ruokasalissa on kylmiä vetoisia kohtia, joiden läheisyydessä istuminen ei ole ollut mahdollista. Ruokasaliin suunnitellaan suutinkanavien lisäämistä, tarkoituksena ilmanvaihdosta johtuvan vedon tunteen poistaminen.

## 3. OTALAMMEN KOULU

Otalammen koululta on tullut ilmoituksia viemärin hajusta. Kiinteistöhuolto ottaa tämän työlialle ja aloittaa selvitystyön. Tällä hetkellä ei ole tiedossa rajattua aluetta tai luokkahuoneita joita viemärin hajuilmoitukset ovat koskeneet.

## 4. NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO

Terveyskeskuksen A - siiven ala- ja yläkerta on jouduttu tyhjentämään ja henkilöstö on siirtynyt väistötilaan Vihdin kirkonkylälle Jokikunnantien kiinteistöön.

Ilmanvaihtokanaviston korjaustyöt on aloitettu. Sekä uusien ilmaantuneiden vesivahinkojen selvittelytyöt on käynnistetty.

## 5. MUUT ASIAT

Sisäilmailmoituskaavio päivitetään ja lähetetään kaikille esimiehille

## SEURAAVAT KOKOUKSET

Kunnanvirasto 4.krs:n neuvotteluhuone

- ke 22.1.2020 klo 13 - 15.30
- ke 26.2.2020 klo 13 - 15.30 Tämä kokous 3.krs. H325
- ke 18.3.2020 klo 13 - 15.30
- ke 22.4.2020 klo 13 -15.30
- ke 20.5.2020 klo 13 - 15.30
- ke 17.6.2020 klo 13 - 15.30