

Sisäilmaryhmän kokous

Aika: keskiviikko 20.5.2020 klo 13.00–13.25

Paikka: Teams -kokous etänä

Kokouksen osallistujat:

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja
Kangas Yrjö, työsuojeluvaltuutettu
Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö
Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö
Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja
Kokkinen Matti, tekninen johtaja
Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä
Laiho Juha, terveystarkastaja
Mäkitalo Tuomo, rehtori, Nummelan koulu - kohta 1, klo 13.00–13.15
Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri
Salmi Tuula, työterveyshoitaja
Suomalainen Sami, työterveyslääkäri
Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö
Vanninen Katja, työterveyshoitaja

1. NUMMELAN KOULU

Autotallin katto on viimeistelyä vaille valmis. Vesieristeet on laitettu, salaojamatot ja pihalaatoitus on valmis. Pellitykset on tehty valmiiksi. Asfalttipaikkaukset ovat vielä tekemättä. Autotallin ulkoseinän kosteuksien seurantamittaukset ovat työn alla.

Puutyöluokan lattian kuivatuksesta on Safe-Drying – tarjous saatu. Ei ole vielä päätöksiä palvelun käyttöönotosta. Selvitetään myös toista vaihtoehtoa ja sen soveltuvuutta lattian kuivana pitämiseen. Lattian ja seinien osalta kuivatukset ovat käynnissä.

Lähtökohta tällä hetkellä on, että elokuuhun mennessä tilat olisi käytettävissä, mikäli kuivuminen jatkuu odotetusti.

Kouluun on palattu takaisin, ensivaikutelmana oirehinnasta on, että tilanne pysynyt samana. Harkitaan sisäilma-asioiden ilmoittamisesta WPro-järjestelmän kautta. Työterveyshuolto voi tehdä marraskuussa kyselyn henkilöstölle. Työsuojelupäällikkö järjestää kokouksen sisäilma-asiasta kesäkuulle.

2. OTALAMMEN KOULU

Jätekontin takuukorjaus on tehty ja tällä hetkellä käyttökunnossa.

Hajuhaitasta on tullut henkilöstöltä ilmoitus, jonka johdosta käyty paikan päällä. Ilmeni, että tyttöjen suihkutilan yksi lattiakaivo oli kuiva. Muovisten lattiakaivojen hajusuoja oli pois paikaltaan. Huomioitava jatkossa, että hajusuoja täytyy olla kunnolla paikallaan.

3. NUMMELAN TERVEYSASEMA JA KARVIAISEN SOSIAALITOIMISTO

Jokikunnantie / Vanha terveyskeskus

Rakenteita tiivistetään, nämä työt jatkuvat edelleen. Työterveyshoitaja ja työsuojelupäällikkö ovat käyneet 12.5. haastattelemassa henkilöstöä sisäilma-asioista. Muutamalla on ollut oireita ja heille järjestetty sopivat huonetilat. Tällä hetkellä tilanne on kunnossa, esimiehiä muistutettu ilmoittamaan sisäilmahavainnoista myös työterveyteen. Terveysasemalle asennetaan lisää ilmalämpöpumppuja, työvireillä tilapalveluissa.

Ojakkalantie 10

Toimenpiteet etenevät suunnitellusti. On tehty levymuutoksia ja ilmanvaihtoa säädetty. Tehdään vielä tehosiivous ja odotetaan että pöly laskeutuu, minkä jälkeen siivotaan normaalisti sekä otetaan mittaukset. Työsuojelupäällikkö selvittää siivousten tilanteen.

4. MUUT ASIAT

Sisäilma-asioiden käsittely Vihdin kunnassa – ohje on päivitetty, pyydetään siihen vielä kommentteja.

Syksyn kalenterivaraukset kalenteroidaan.

Seuraavat kokoukset

Teamsillä

- ke 17.6.2020 klo 13 - 15.30

Syksyn kokoukset

Kunnanvirasto tai Teams, keskiviikkoisin klo 13.00–15.30:

- 16.9.2020
- 21.10.2020
- 25.11.2020
- 16.12.2020