

## Sisäilmaryhmän kokous

**Aika:** keskiviikko 15.12.2021 klo 13.00–13.20

**Paikka:** Teams -kokous

### Kokouksen osallistujat:

Aittola Kalevi, rakennuttajainsinööri  
Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja  
Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  
Repo-Kemppainen Anneli, siivoustyön johtaja  
Kaarila Jyrki, rehtori, Nummelan koulu, kohta 1 klo 13.00-13.15  
Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  
Kohonen Päivi, terveystarkastaja  
Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri  
Kokkinen Matti, tekninen johtaja  
Stång Anne, työsuojeluvaltuutettu  
Salmi Tuula, työterveyshoitaja  
Suomalainen Sami, työterveyslääkäri

### Poissa:

Hellgren Päivi, työsuojeluvaltuutettu  
Julku Tarja, puhdistuspalvelupäällikkö  
Laakso Sirpa, työsuojelupäällikkö, Karviaisen peruskuntayhtymä  
Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö  
Vanninen Katja, työterveyshoitaja

## 1. NUMMELAN KOULU

Ionisaattoreiden toimintaa seurattu, hyväksi todettu. On tilattu olosuhdemittari h. 184, vielä ei ole saatavilla (toimittajalla toimitushaasteita). Ilmanvaihdoista saatavat luvut osoittavat, että ilmanvaihto toimii esimerkillisesti. Edellisen kokouksen jälkeen on tullut kaksi oireilmoitusta. Joululomien jälkeen rehtori tiedustelee henkilöstöltä, onko oireilua ollut. Työterveyteen on tullut muutama yhteydenotto.

## 2. NUMMELAN TERVEYSASEMA

Huone 10 tullaan korjaamaan (vesivahinko) vuoden vaihteen jälkeen, mikäli koronatilanne sen sallii – Karviainen antaa tähän luvan. Työterveyteen ei ole tullut edellisen kokouksen jälkeen yhteydenottoja sisäilmaan liittyen.

## 3. MUUT ASIAT

Huhmarnummen koulun viemärihajuhaitta on työn alla edelleen. Hajuhaitan selvittelyä jatketaan, tilalpalvelu käy katsomassa paikan päällä.

Terveystarkastajalle ei ole tullut yhteydenottoja. Työterveyteen ei ole tullut muita yhteydenottoja sisäilmasta kuin Nummelan kouluun liittyen, työsuojeluun on tullut viestiä Huhmarnummen hajuhaitasta.

#### 4. SEURAAVAT KOKOUKSET

Etäkokoukset (teams), klo 13.00–14.30:

- 19.1.
- 16.2.
- 16.3.
- 20.4.
- 18.5.
- 7.9.
- 5.10.