

Vihdin kunta / Vihdin Vesi
Viitasalo, Krista
PL 13
03101 NUMMELA



Tilausnro 133860 (1001/VIHTIVL), saapunut 2.8.2022, näytteet otettu 2.8.2022
Näytteenottaja: J. Koivunen

Paikka: Vesilaitosvedet

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
5619	Nummela, vesitorni
5620	Ojakkala, paineenkorotus
5621	Venttiilikaivo kk

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	5619	5620	5621	Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (V)
*Koliiformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (T)
*Sameus	FNU	<0,2	<0,2	<0,2	
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	1	0	0	

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso; Määrittäminen edessä 1), 2), 3) ja/tai 7) = alihankinta

LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilla ominaisuuksillaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.

Mira Peltola
Vastaava laborantti, FM

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E. coli (44°C)	SFS 3016:2011 (TL64)
*Koliiformiset bakteerit (36°C)	SFS 3016:2011 (TL64)
*Sameus	SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL64)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
*E. coli (44°C)	2022/5619	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
	2022/5620	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
	2022/5621	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
*Koliiformiset bakteerit (36°C)	2022/5619	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
	2022/5620	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
	2022/5621	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
*Sameus	2022/5619	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
	2022/5620	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
	2022/5621	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	2022/5619		2.8.2022
	2022/5620	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022
	2022/5621	Määrittämissrajan alitus	2.8.2022