

Vihdin kunta

ILMANVAIHDON TARKASTUS

KOHDE: KIRKKONIEMEN KOULU, Kirkkoniementie 8

Isot ilmanvaihtokoneet, jotka palvelevat luokkia: 01, 11, 13, 21, 23 ja opettajat

Koneen asento: 7/11.

Kokonaisilmamäärät koneesta mitattuna:

Normaalikäyttö: 160 dm³/s.

Tuuletuskäyttö: 250 dm³/s.

Äänimittaus huone 11: kone seis: 34 dB / kone asento 7/11: 37 dB / tuuletus: 44 dB.

Pienet ilmanvaihtokoneet, jotka palvelevat luokkia: 12, 22 ja 25

Kokonaisilmamäärät koneesta mitattuna:

Normaalikäyttö: 160 dm³/s.

Tuuletuskäyttö: 200 dm³/s.

Äänimittaus huone 25: kone seis: 36 dB / normaali: 38 dB / tuuletus: 39 dB.

Huoneen 24 poistoilmamäärä on -90 dm³/s ja tuloilmamäärä +85 dm³/s.

Terveystoimitaja / omon oikeanpuoleisen huoneen poistoilmamäärä on -14 dm³/s ja tuloilmamäärä 32 dm³/s. Vasemmanpuoleisen huoneen poistoilmamäärä on -27 dm³/s ja tuloilmamäärä +36 dm³/s. Nämä huoneet sijaitsevat luokkien 11 ja 13 välissä.

Sosiaalitulat ruokalan päädyssä: käsienpesun poistoilmamäärä -36 dm³/s ja 2 WC-tilaa, poistoilmamäärät molemmissa -15 dm³/s. Tuloilmamäärä +92 dm³/s.

Nummela 22.4.2022

PELTITYÖT KUULA OY

Mika Rantala