

**Sisäilmaryhmän kokous****Aika:** keskiviikko 22.11.2023 klo 13.00-13.55**Paikka:** Nummelan koulu / Teams -kokous**Kokouksen osallistujat:**

Gröning Kjell, rakennustöiden valvoja  
Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö  
Kivikangas Anna-Maria, tilapäällikkö, puheenjohtaja  
Kohonen Päivi, terveystarkastaja  
Könönen Ville, tekninen johtaja  
Ramu Isa, työsuojelupäällikkö, sihteeri  
Rytkönen Merja, työsuojeluvaltuutettu  
Vanninen Katja, työterveyshoitaja  
Venola Simo, puhdistuspalvelupäällikkö

**Poissa:**

Tonteri Stina, rehtori, Nummelan koulu/Etelä-Nummelan koulu  
Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö

**1. NUMMELAN KOULU**

Homekoiraraportti on tullut, edetään jatkotoimenpiteisiin eli koirien merkkäamista kohdista otetaan näytteet ja tehdään laboratoriotutkimukset lisäselvitysten saamiseksi. Terveystarkastajalle ei ole vielä mennyt raporttia Nummelan koulun toimista. Yhdelle työntekijälle työterveyslääkäri tehnyt lausunnon, ettei voi työskennellä koulun tilassa. Koulu tekee henkilöstön sijoitteluja työtiloihin, uusi rehtori aloittaa tammikuussa 2024.

Yhteydenotto tullut tilapalveluun viime perjantaina, voimakas haju koskien koulun toista päätyä. Kiinteistöhoitaja tarkisti, että ilmanvaihtokoneet oli hätäseis-painikkeella pysäytetty – kyseessä ilkivaltateko. Lisäksi yhden luokan patterit oli säädetty täysille. Havaittu myös viemäriin hajua pihalla, joka alkaa, kun astianpesukoneet käynnistetään. Henkilöstöä on ohjeistettu ilmoittamaan, mikäli tulee voimakasta hajua (ei pidä tuulettaa), jotta hajun lähde voidaan paikallistaa. Tuuletusviemäreiden (etäisyys rakennuksesta) osalta ei täyty viralliset määräykset. VTT on aikanaan tehnyt viemärihaitan hajusta selvityksen, jonka perusteella on sen aikaiset puutteet korjattu.

**2. MUUT ASIAT**

Huhmarnummen koulu ja päiväkotit: menossa kilpailutukseen, työ valmiiksi kesän aikana.

Museon osalta tilanpäiväytys: museolla aloitettu työt ja työ etenee (maalämpökaivojen poraukset aloitettu).

Metsäpolun päiväkodin tilanne: päiväkodilla työt aloitettu, mutta maalämpökaivojen porauksia ei ole vielä aloitettu.

Terveystarkastajan havainnot: ei ole tullut yhteydenottoja.

Työterveyshuollon havainnot: ei ole tullut muita yhteydenottoja kuin aiemmin mainittu Nummelan kouluun liittyvä.

Virastotalo: tiedote lähetetty virastotalossa työskentelevälle henkilöstölle 15.11.2023. Hyvinvointialueen puolelta tulee sisäilmasta ilmoituksia. Homekoirakäynteihin liittyen kunnantalolla tulee jatkotoimenpiteitä. Piha pitää avata aikaisintaan ensi kesän aikana.

Vesikattoasia – peltikatto/huopakatto ja kattomutteri pitää korjata. Ei ole tehty hyvää rakennustapaa noudattaen. Ajoittuu aikaisintaan ensi kesään.

Muut asiat: kunnantalon varikon yhdessä eteistilassa on voimakas viemärinhaju, haju leviää käytävälle. Puhallin on käytössä tuulikaapissa ja patterit, jonka johdosta kaivo kuivaa. Kaivon kuivumisen välttämiseksi valutetaan vettä. Varikkoalueen parantamissuunnitelma aloitetaan tekemään kevään aikana. Ryhmään tulee edustus varikkoalueen käyttäjistä.

### 3. SEURAAVAT KOKOUKSET

Kalenteroitiin kevään 2024 kokoukset.

Etäkokoukset (teams), klo 13.00–14.30:

- 13.12.2023
- 17.1.2024
- 14.2.2024
- 13.3.2024
- 17.4.2024
- 15.5.2024
- 12.6.2024