

Vihdin kunta / Vihdin Vesi
 Viitasalo, Krista
 PL 13
 03101 NUMMELA



Tilausnro 149474 (1001/VIHTIVL), saapunut 20.5.2025, näytteet otettu 20.5.2025
 Näytteenottaja: Marko Pohjaranta

Paikka: Vesilaitosvedet

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
2987	Luontola, lähtevä
2989	Lankila, lähtevä
2992	Isolähde, lähtevä
2993	Nummela, vesitorni
2994	Ojakkala, paineenkorotus
2996	Lautoja, lähtevä
2998	Vihdin vesitorni

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	2987	2989	2992	Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	0	0	0	
Määrittäminen	Yksikkö	2993	2994	2996	Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	0	0	10	
Määrittäminen	Yksikkö	2998			Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0			<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0			<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	5			

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Määrittäminen edessä 1-12) = alihankinta

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

LAUSUNTO

Vedet täyttävät tutkituilta ominaisuuksiltaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.



Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E. coli (44°C)	SFS 3016:2011/ Korjaus: 2018 (TL64)
*Koliiformiset bakteerit (36°C)	SFS 3016:2011/ Korjaus: 2018 (TL64)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
*E. coli (44°C)	2025/2987	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2989	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2992	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2993	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2994	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2996	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2998	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
*Koliiformiset bakteerit (36°C)	2025/2987	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2989	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2992	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2993	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2994	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2996	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2998	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	2025/2987	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2989	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2992	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2993	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2994	Määrittämissrajien alitus	20.5.2025
	2025/2996		20.5.2025
	2025/2998		20.5.2025

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyessä.