

Vihdin kunta / Vihdin Vesi
 Viitasalo, Krista
 PL 13
 03101 NUMMELA



Tilausnro 151927 (1001/VIHTIVL), saapunut 23.9.2025, näytteet otettu 23.9.2025
 Näytteenottaja: Marko Pohjaranta

Paikka: Vesilaitosvedet

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
7353	Luontola, lähtevä
7356	Lankila, lähtevä
7359	Isolähde, lähtevä
7360	Nummela, vesitorni
7361	Ojakkala, paineenkorotus
7363	Lautoja, lähtevä
7364	Vihdin vesitorni

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	7353	7356	7359	Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (T)
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h)	pmy/ml	0	9	0	
Määrittäminen	Yksikkö	7360	7361	7363	Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0	0	0	<1 (T)
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h)	pmy/ml	0	1	4	
Määrittäminen	Yksikkö	7364			Ohjearvo
*E. coli (44°C)	pmy/100 ml	0			<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	pmy/100 ml	0			<1 (T)
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h)	pmy/ml	10			

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015

*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Määrittäminen edessä 1-12) = alihankinta

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämispäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	laboratorio@luvyllab.fi	

LAUSUNTO

Vedet täyttävät tutkituilta ominaisuuksiltaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.



Milla Holopainen
Asiantuntija, talous- ja uimavedet

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E. coli (44°C)	SFS 3016:2011/ Korjaus: 2018 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (36°C)	SFS 3016:2011/ Korjaus: 2018 (TL64)
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64	LUVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisaj.
*E. coli (44°C)	2025/7353	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7356	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7359	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7360	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7361	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7363	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7364	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
*Koliformiset bakteerit (36°C)	2025/7353	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7356	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7359	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7360	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7361	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7363	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7364	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
*Heterotrofiset bakteerit (22°C, 68h)	2025/7353	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7356		23.9.2025
	2025/7359	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7360	Määrittämisrajan alitus	23.9.2025
	2025/7361		23.9.2025
	2025/7363		23.9.2025
	2025/7364		23.9.2025

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisajätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyessä.