

Sisäilmaryhmän kokous**Aika:** torstaina 5.6.2025 klo 13.00**Paikka:** Teams -kokous**Kokouksen osallistajat:**

Jumppanen Pasi, rakennuttajapäällikkö, puheenjohtaja

Könönen Ville, tekninen johtaja

~~Tupala Tarja, kiinteistöisännöitsijä, sihteeri~~

Åman Vesa, rakennustöiden valvoja

~~Hyvämäki Kirsi, opetuspäällikkö~~

Kangas Yrjö, työsuojeluvaltuutettu

~~Kohonen Päivi, terveystarkastaja~~

Liija Jori, rehtori, Nummelan koulu

Rytönen Merja, työsuojeluvaltuutettu

~~Stång Anne, työsuojeluvaltuutettu~~~~Vainio Taina, varhaiskasvatuspäällikkö~~~~Suomatainen Sami, Työterveystäkäri, KUTT~~

Venola Simo, puhdistuspalvelupäällikkö

~~Roiha Nina, YIT~~

Annastiina Virta, työsuojelupäällikkö, sihteeri

~~Kenneth Lindroos, LUVN~~~~Leppä Sari, YIT~~**1. Teams kanavan laadinta**

Laaditaan teams kanava sisäilmatyöryhmälle, johon viedään ennen kokousta asialista sekä kokouksen jälkeen pöytäkirja sekä liitteenä olevat raportit yms. tarvittavat asiakirjat. Näin ne ovat kaikkien saatavilla jatkossa

2. Metsäpolun päiväkodin sisäilma kysely

Kyselyn perusteella sisäilmasta oireita saavien osuus on suuri. 88,5% vastanneista koki saavansa oireita työpaikan sisäilmasta (73,1% paljon ja 15,4% kohtalaisesti). Kyselyn perusteella pääpaino sisäilmaan liittyvistä haitoista painottui kokemukseen tunkkaisesta ilmasta ja riittämättömästi ilmanvaihdosta. Työntekijöiden kokemissa oireissa taas pääpaino oli nenän ärsytys, tukkoisuus, nuha oireissa, äänen käheytyemisessä, silmäoireissa. Lisäksi normaalia enemmän koettiin päänsärkyä ja toistuvaa raskasta olo ja väsymystä. Vaikeampia oireita, hengenahdistusta ja hengityksen vinkunaa koettiin työpaikalla vähemmän, mutta myös tämänkaltaista oireilua esiintyi.

Sisäilmakyselyn perusteella herää epäily päiväkodin ilmanvaihdon riittävydestä ja tähän liittyvistä ongelmista. Nämä saattavat selittää työntekijöiden sisäilmasta saamat oireet. Työterveyshuolto suosittelee ilmanvaihdon tarkastamista osana päiväkodin sisäilman teknistä selvitystä.

Tilapalvelut ottavat ilmanvaihdon tarkastamisen työn alle

3. Kunnanviraston tukirakennuksen valvomotila

Valvomossa tapahtunut vesivahinko, eli vesivaraaja on mennyt rikki ja vettä on päässyt valvomon tiloihin. Tutkimuksia on tehty ja avattu rakenteita. Kosteutta on havaittu ja sen suhteen on aloitettu toimenpiteet, mm poistettu lattiamattoa tietyiltä osilta sekä aloitettu kuivatus tiloissa. Tutkimusten aikana löytyi myös toinen vanha kosteusvaurio, joka tullaan korjaamaan samalla. Valvomossa työskenteleville henkilöille on osoitettu väistötilat, johon heidät tulisi siirtyä. Työterveyshuolto- sekä työsuojelu henkilöt suosittelevat henkilöstöä joka valvomo tilassa työskentelee siirtymään väistötiloihin, jotta tila saadaan korjattua asianmukaisesti.

4. Kunnanviraston tukirakennus 2 kerros

Yksiköistä on tullut ilmoituksia huonosta sisäilmasta. Kuitenkin huomioitavaa on, että huoneissa on tavaraa sen verran paljon, ettei kunnollista yläpöly siivousta ole voitu toteuttaa.

Nyt on tarpeen ensin karsia tavaraa ja mahdollistaa puhdistuspalveluille, että voivat siivousta tehostaa eli poistetaan ylimääräiset tavarat ja paperit pöydiltä ja kaappien päältä. Tarkastetaan myös ilmanvaihdon painesuhteet sekä ilmamäärät, että ne ovat kunnossa ja tämä on sovittu tehtäväksi heinäkuussa. Jos nämä toimet ei auta niin sitten pohditaan jatkotutkimuksia yms.

5. Muut asiat

Virastotalon sokkelien kaivaukset, salaojatyöt/ sadevesiohjaukset yms. käynnissä, niiden valmistumisesta tiedotetaan, kun ne saadaan valmiiksi.